

**Incendio Fatal en un Hotel por Gas Propano  
Cambridge, MA  
10 de junio de 1990**

En el Hotel Howard Johnson en Cambridge, Massachusetts, una persona murió y otras 20 sufrieron heridas cuando accidentalmente se liberó gas propano de un cilindro de 20 libras que abastecía una parrilla en un salón de recepción. El uso de gas propano en edificaciones ocupadas viola las leyes de la ciudad de Cambridge y no está permitida por la NFPA 58 de 1989, *Norma sobre Almacenaje y Manipulación de Gases Licuados de Petróleo* o por los requerimientos de código modelo de prevención de incendios. La NFPA, en cooperación con el Cambridge Fire Department, han documentado este significativo incendio.

*Este resumen puede ser reproducido, parcial o totalmente, para fines educativos en seguridad contra incendios, siempre y cuando el significado del texto no sea alterado, que se le dé crédito a la NFPA y que los derechos de autor de la NFPA sean protegidos. Este texto no puede ser utilizado para fines publicitarios o comerciales sin la autorización por escrito de la NFPA.*

**©2001 NFPA, Quincy, MA**