

**Incendio en un Sanatorio en
Ashland, Kentucky
2 de junio de 1993**

En la mañana del miércoles 2 de junio de 1993, ocurrió un incendio accidental en el “Elmwood Village Convalescent Home” en Ashland, Kentucky, que dejó aproximadamente 19 residentes y trabajadores heridos.

Un funcionario descubrió el fuego y rescató a los dos ocupantes de la habitación donde este se originó. Uno de los dos rociadores en la habitación controló las llamas hasta que llegaron los bomberos y las extinguieron.

El incendio ocasionó la evacuación y/o reubicación de la mayoría de los ocupantes de la institución, graves daños en la habitación donde se originó el fuego, y la generación del humo que se propagó por las diferentes zonas de la instalación.

El impacto combinado de la acción del personal, el funcionamiento de los rociadores automáticos, y la intervención del cuerpo de bomberos, previno la muerte de los residentes y redujo el tamaño de los daños a la propiedad en el sanatorio.

Este resumen puede ser reproducido, parcial o totalmente, para fines educativos en seguridad contra incendios, siempre y cuando el significado del texto no sea alterado, que se le dé crédito a la NFPA y que los derechos de autor de la NFPA sean protegidos. Este texto no puede ser utilizado para fines publicitarios o comerciales sin la autorización por escrito de la NFPA.

©2001 NFPA, Quincy, MA